



Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento

CONSULTA DE VIABILIDADE PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PARECER TÉCNICO – S. A. A. (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)

Prot. Viabilidade: 10082020 1442 8071


Prot. Serviço: 20082020 1002 008975

Escola Educação Básica Dr. Calil Bullos

Parecer DEFERIDO ao atendimento do empreendimento quanto ao abastecimento de água potável, para a Escola Básica Dr. Calil Bullos, com ponto de ligação em frente ao imóvel, existe infra estrutura de rede de distribuição DN 100, localizada Estrada Geral do Estreito, ao lado da ferrovia, indicada no croqui deste documento.

Pressão disponível no ponto de interligação: 23.64 m.c.a.

Este parecer NÃO libera o empreendedor de apresentar os projetos finais de forma que atenda as exigências da CASAN. Deverão ser apresentados os projetos aprovados nos órgãos competentes e documentos conforme manual da CASAN para liberação pela engenharia da CASAN para execução do empreendimento. Toda a infra estrutura deverá estar adequada aos padrões e modelos do manual do empreendedor de Condomínios e edificações da CASAN.



LOCAL E DATA

Laguna - 28/08/2020

CARIMBO E ASSINATURA RESPONSÁVEL

Temis Vidal Teixeira Pops
Técnico em Saneamento
Matrícula 80713
SRS/GOPS

NOTA:

O parecer acima é de caráter informativo, e no caso DEFERIDO o interessado deverá apresentar os PROJETOS HIDRO-SANITÁRIOS do EMPREENDIMENTO, atendendo exigências e normas da CASAN, para posterior análise e PARECER final. Este parecer de viabilidade é exclusivamente referente ao sistema de abastecimento e não isenta, de forma alguma, o empreendimento das devidas licenças ambientais dos órgãos competentes.

VÁLIDO ATÉ 12 (DOZE) MESES