


COBERTURA
ESCALA: 1/50

LEGENDA	
	CABO DE COBRE NÚ ENTERRADO ENTRE 60cm E 100cm DE PROFUNDIDADE INTERLIGADO NAS HASTES DE ATERRAMENTO.
	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO #70,0mm²
	CAIXA (Ø30cm) DE INSPEÇÃO, CONTENDO 01 HASTE Ø5/8"x2,40m.
	QUADRO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL.
	FIXAÇÃO E/OU CONEXÃO ENTRE BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO.
	TERMINAL AÉREO (60 cm).
	VENTILAÇÃO PERMANENTE PARA DEPENDÊNCIAS QUE CONTIVEREM APARELHO DE QUEIMA DE GLP.
	TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO SEM CONSTURA - CLASSE NORMAL - Ø INDICADO EM PROJETO PARA SISTEMA DE GLP.
	TERMINAL DE CONSUMO DE GLP COM REGISTRO DE CORTE Ø E POTÊNCIA INDICADA EM PROJETO.
	FOGÃO CP.ERCIAL 4 BOCAS COM FORNO POTÊNCIA 304 kcal/min.
	CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA DE SISTEMA DE GLP.
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (POS-ABC 4kg) FIXADO NA PAREDE COM PROTEÇÃO METÁLICA.

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

R00	21/08/2020	1ª Versão: pr análise do fiscal da PML
	21/08/2020	
	21/08/2020	
REVISÃO	DATA	ASSUNTO

SPDA



ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - Centro - Florianópolis - SC
CEP: 88010-000 Fone: (48) 30250077 E-mail: marc@engeplanti.com.br

PROJETO: Rua Professora Abigail Tomé Serafim s/n, Estreito, Laguna - SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme Silveira de Oliveira

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Laguna

PROJETO: 10955

PROJETO: COBERTURA DETALHES

PROJETO: Marcus Cortinhas

INDICADA: Agosto/2020

PROJETO: 036-20_SPDA_PE-R00

PROJETO EXECUTIVO

ÁREA COBERTA: 1.191,69 m²

SPDA 03/04